Klassifikation gemäss den
VKF-Prüfbestimmungen Hagelregister

VKF Hagelschutz Nr. 31325

Inhaber /-in
VKF
Bundesgasse 20
3011 Bern
Schweiz

Hersteller /-in

Gruppe 117 - Dach - Verglasung

Produkt Flachglas > 8 mm

Beschreibung Mehrscheiben-Isolierglas mit zwei Gläsern (Doppelverglasung).
Glas aussen: Flachglas (Floatglas), Stärke > 8 mm.
Scheibenzwischenraum = 16 mm
Glas innen: Einscheibensicherheitsglas (ESG), Stärke = 4 mm.
Das Glaselement ist in einem Fensterprofil gelagert.

Unterlagen Egli Engineering AG: Prüfbericht '0826/8' (26. Juli 2018); VKF Fachkommission Elementarschutzregister FER: Beschluss '60.FER07a' (26. Mai 2020)

VKF Prüfbestimmungen 04 Flachverglasung, Version 1.03 vom 01.06.2014

Klassifikation	Hagelwiderstand Funktionalität	HW 5
Beurteilung	Hagelwiderstand Aussehen	HW 5

Bemerkungen

Gültigkeitsdauer 31.12.2031
Ausstellungsdatum 01.01.2026
Ersetzt Dokument vom 25.06.2020

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen

VKF · AEAI
Elektronisches Siegel
Cachet électronique

Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit	HW --	Mechanik	HW --
Lichtabschirmung	HW --	Wasserdichtheit	HW 5

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen VKF
Bundesgasse 20 Postfach 3001 Bern T +41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch