



VKF Hagelschutz Nr. 31452

Inhaber /-in
Solexis SA
rue du Manège 3
3969 Sierre
Schweiz

Hersteller /-in
LONGi Solar Technology Co, Ltd
00000 Pudong Shanghai
China

Gruppe 121 - Dach - Photovoltaik Module

Produkt LR4-60XXX-YYM, LR4-72XXX-YYM

Beschreibung PV-Modul.
Temperiertes, beschichtetes Glas, Stärke = 3,2mm.
Abdeckung in Rahmen aus Aluminiumprofil gelagert.
XXX steht für die Art der Zellen, die Farbe des Rahmens und des Rückblatts.
YYY steht für die Leistung in Wp.
Die Hagelprüfung bezieht sich nur auf den solaren Teil, nicht auf eine allfällige
Randabdeckung oder die Unterkonstruktion.

Unterlagen TÜV Süd Product Service GmbH: Zertifikat 'Z2 099333 0062 Rev. 06' (3. Juli 2020),
Zertifikat 'Z2 099333 0045 Rev. 11' (21. August 2020); -: Bestätigung Hersteller
'20201016' (16. Oktober 2020)

VKF Prüfbestimmungen Beschluss B Beschluss für die Zuordnung von nach IEC- und ISO-Normen geprüften
solaren Elementen zu einer Hagelwiderstandsklasse, Version 1.04 vom 01.11.2016

**Klassifikation
Beurteilung** Hagelwiderstand Funktionalität HW 3

Bemerkungen

Gültigkeitsdauer 31.12.2025
Ausstellungsdatum 27.10.2020
Ersetzt Dokument vom -

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Martin Jordi

Eveline Augsburg

Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit	HW --	Mechanik	HW --
Lichtabschirmung	HW --	Wasserdichtheit	HW --