



Protection contre la grêle AEAI n° 31456

Demandeur

Jacobi Tonwerke GmbH
Osteroder Strasse 2
37434 Bilshausen
Allemagne

Fabricant

Jacobi Tonwerke GmbH
37434 Bilshausen
Allemagne

Groupe

118 - Toiture - Tuiles

Produit

Tuile pour toit plat J13v

Description

Tuile en terre cuite pour pose par chevauchement.
Dimensions: 276 mm x 445 mm. Longueur de couverture: 326 mm à 356 mm.
Largeur de couverture: 213 mm.
L'essai a été réalisé avec et sans crochets tempête.
Couleur et surface: rouge naturel, engobée, engobée noble.
La reconnaissance est valable pour toute couleur appliquée sur le corps rouge naturel.
Fabrique: Bilshausen.

Documentation

IBS- Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung Gesellschaft m.b.H.:
Rapport d'essais '320020510-2' (14. September 2020), Rapport d'expertise
'325052102-2' (9. Juli 2025)

Conditions d'essais AEAI

01 Tuiles et tuiles en béton, version 1.05 du 01.02.2021

**Classification
Evaluation**

Résistance à la grêle fonctionnalité RG 4
Résistance à la grêle aspect RG 4

Remarques**Durée de validité**

31.12.2026

Date d'édition

01.01.2026

Remplace l'attestation du

02.12.2020

Association des établissements cantonaux
d'assurance incendie



Le chiffre attribué à la fonctionnalité correspond à la valeur minimale entre les fonctions suivantes:

Translucidité	RG --	Mécanique	RG --
Protection de lumière	RG --	Étanchéité	RG 4