



Protection contre la grêle AEAI n° 31484

Demandeur
ERLUS AG
Hauptstrasse 106
84088 Neufahrn
Germany

Fabricant
ERLUS AG
84088 Neufahrn
Germany

Groupe 118 - Toiture - Tuiles

Produit Ergoldsbacher E58/E58 S

Description Tuile de terre cuite pour disposition en chevauchement
Dimensions: env. 260 x 420.
Couleur : toutes les couleurs disponibles pour les tuiles rouge naturel.
L'essai a été effectué avec et sans crochets tempête.
Fabrique: Marklkofen et Neufahrn.

Documentation IBS- Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung Gesellschaft m.b.H.:
Rapport d'essais '320030201-3' (14. September 2020), Rapport d'essais '320030201-4' (14. September 2020)

Conditions d'essais AEAI 01 Tuiles et tuiles en béton, version 1.04 du 01.10.2015

Classification Résistance à la grêle aspect RG 4
Evaluation Résistance à la grêle fonctionnalité RG 4

Remarques

Durée de validité 31.12.2025
Date d'édition 09.12.2020
Remplace l'attestation du -

Association des établissements cantonaux
d'assurance incendie

Martin Jordi

Eveline Augsburgger

Le chiffre attribué à la fonctionnalité correspond à la valeur minimale entre les fonctions suivantes:

Translucidité	RG --	Mécanique	RG --
Protection de lumière	RG --	Étanchéité	RG 4