Klassifikation gemäss den
VKF-Prüfbestimmungen Hagelregister

VKF Hagelschutz Nr. 31485

Inhaber /-in
VELUX Schweiz AG
Bahnhofstrasse 40
4663 Aarburg
Schweiz

Hersteller /-in
VELUX Group
2970 Hørsholm
Denmark

Gruppe	117 - Dach - Verglasung
Produkt	VELUX Isolierverglasung -62
Beschreibung	Glasausführung von innen nach aussen: Verbundsicherheitsglas 3 mm + 3 mm (Stärke = 6 mm) / Glasabstandhalter 10,9 mm / Flachglas gehärtet Stärke 3 mm / Glasabstandhalter 10,9 mm / Flachglas gehärtet Stärke 8 mm. Die Verglasung ist lose gelagert (keine Einspannung). Die Anerkennung gilt für Verglasungen mit einer maximalen Grösse von 1'600 mm * 942 mm.
Unterlagen	Egli Engineering AG: Prüfbericht '1014 [PK05]' (30. Oktober 2020)
VKF Prüfbestimmungen	04 Flachverglasung, Version 1.03 vom 01.06.2014

Klassifikation	Hagelwiderstand Aussehen	HW 5
Beurteilung	Hagelwiderstand Funktionalität	HW 5

Bemerkungen

Gültigkeitsdauer	31.12.2025
Ausstellungsdatum	22.02.2022
Ersetzt Dokument vom	09.12.2020

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen

Martin Jordi Eveline Augsburger

Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit	HW --	Mechanik	HW --
Lichtabschirmung	HW --	Wasserdichtheit	HW 5

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen VKF
Bundesgasse 20 Postfach 3001 Bern T +41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch