



VKF Hagelschutz Nr. 31488

Inhaber /-in
VELUX Schweiz AG
Bahnhofstrasse 40
4663 Aarburg
Schweiz

Hersteller /-in
VELUX Group
2970 Hørsholm
Dänemark

Gruppe 117 - Dach - Verglasung

Produkt VELUX Isolierverglasung -67

Beschreibung Glasausführung von innen nach aussen:
Verbundsicherheitsglas 3 mm + 3 mm (Stärke = 6 mm) / Glasabstandhalter 12,0 mm /
Flachglas gehärtet Stärke 3 mm / Glasabstandhalter 12,0 mm / Flachglas gehärtet
Stärke 4 mm.
Die Verglasung ist lose gelagert (keine Einspannung).
Die Anerkennung gilt für? Verglasungen mit einer maximalen Grösse von 1'600 mm *
942 mm.

Unterlagen Egli Engineering AG: Prüfbericht '1014 [04]' (30. Oktober 2020)

VKF Prüfbestimmungen 04 Flachverglasung, Version 1.03 vom 01.06.2014

Klassifikation	Hagelwiderstand Funktionalität	HW 5
Beurteilung	Hagelwiderstand Aussehen	HW 5

Bemerkungen

Gültigkeitsdauer 31.12.2030
Ausstellungsdatum 01.01.2026
Ersetzt Dokument vom 22.02.2022

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen



Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit	HW --	Mechanik	HW --
Lichtabschirmung	HW --	Wasserdichtheit	HW 5

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen VKF

Bundesgasse 20 Postfach 3001 Bern T +41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch