



Protection contre la grêle AEAI n° 31518

Demandeur

KDW Klinkerdachziegelwerk GmbH & Co.
Ziegeleiweg 1b
49170 Natrup-Hagen
Germany

Fabricant

KDW Klinkerdachziegelwerk GmbH & Co.
49170 Natrup-Hagen
Germany

Groupe 118 - Toiture - Tuiles

Produit Tuile pour toit plat Modena 11

Description

Tuile en terre cuite pour pose par chevauchement.

Dimensions : env. 340 mm x 286 mm, longueur de couverture : 340-365 mm, largeur de couverture : 234-239 mm.

L'essai a été réalisé avec et sans crochets de fixation pour tuile.

Couleur et surface : La reconnaissance s'applique pour toutes les couleurs sur les tuiles rouge naturel.

Usine du fabricant : Natrup-Hagen

Documentation

IBS- Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung Gesellschaft m.b.H.:
Rapport d'essais '320061801-1' (22. September 2020)

Conditions d'essais AEAI 01 Tuiles et tuiles en béton, version 1.04 du 01.10.2015

Classification

Résistance à la grêle aspect RG 4

Evaluation

Résistance à la grêle fonctionnalité RG 4

Remarques

Durée de validité 31.12.2026

Date d'édition 23.01.2021

Remplace l'attestation du -

Association des établissements cantonaux
d'assurance incendie

Martin Jordi

Eveline Augsburg

Le chiffre attribué à la fonctionnalité correspond à la valeur minimale entre les fonctions suivantes:

Translucidité RG -- Mécanique RG --

Protection de lumière RG -- Étanchéité RG 4