



## VKF Hagelschutz Nr. 31519

**Inhaber /-in**  
E. Pfister & Cie AG  
Brüelstrasse 4  
8157 Dielsdorf  
Schweiz

**Hersteller /-in**  
E. Pfister & Cie AG  
8157 Dielsdorf  
Schweiz

**Gruppe** 128 - Fassade - Blechprofile

**Produkt** wellTEC W-45/150

**Beschreibung** Selbstragendes Wellprofil aus Aluminium für vertikale Verlegung.  
Länge = max. 5'500mm, Breite = 1'050 mm, Dicke = 2 mm.  
Verlegung überlappend auf Unterkonstruktion aus Holz 40 mm \* 60 mm, Abstand max. 900 mm.  
Oberfläche Aluminium Natur, glänzend.  
Die Befestigungsmittel sind nicht Bestandteil dieser Anerkennung.  
Die Anerkennung bezieht sich nicht auf eine allfällige Randabdeckung.

**Unterlagen** p+f Sursee: Prüfbericht 'H 106-1' (17. August 2020), Prüfbericht 'H 106-1.1' (15. März 2021)

**VKF Prüfbestimmungen** 06 Blech, Version 1.02 vom 01.06.2014

**Klassifikation** Hagelwiderstand Aussehen HW 3  
**Beurteilung** Hagelwiderstand Funktionalität HW 5

### Bemerkungen

**Gültigkeitsdauer** 31.12.2026  
**Ausstellungsdatum** 18.03.2021  
**Ersetzt Dokument vom** 23.01.2021

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen

Martin Jordi

Eveline Augsburg

Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit	HW --	Mechanik	HW --
Lichtabschirmung	HW --	Wasserdichtheit	HW 5

**Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen VKF**

Bundesgasse 20 Postfach 3001 Bern T +41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch