



VKF Hagelschutz Nr. 31667

Inhaber /-in
ELCOTHERM AG
Sarganserstrasse 100
7324 Vilters
Schweiz

Hersteller /-in
ELCO GmbH
72379 Hechingen
Germany

Gruppe 122 - Dach - Thermische Sonnenkollektoren

Produkt AURON DF 10-2, AURON DF 15-2, AURON DF 20-2, AURON DF 30-2

Beschreibung Vakuumröhrenkollektor.
Bruttolänge 2157 mm, Glasstärke 1,8 mm, Röhrendurchmesser aussen: 56 mm.
Solar Keymark Nummer: 011-7S2979 R.
Die Hagelprüfung bezieht sich nur auf den solaren Teil, nicht auf den Aufbaurahmen und die Unterkonstruktion.

Unterlagen Institut für Solarenergieforschung GmbH, Hameln/Emmerthal: Prüfbericht '16-19/K'
(15. November 2019)

VKF Prüfbestimmungen Beschluss B Beschluss für die Zuordnung von nach IEC- und ISO-Normen geprüften solaren Elementen zu einer Hagelwiderstandsklasse, Version 1.04 vom 01.11.2016

**Klassifikation
Beurteilung** Hagelwiderstand Funktionalität HW 3

Bemerkungen

Gültigkeitsdauer 31.12.2026
Ausstellungsdatum 13.04.2021
Ersetzt Dokument vom -

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Martin Jordi

Eveline Augsburg

Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit	HW --	Mechanik	HW --	Wasserdichtheit auf starrer Unterlage	HW --
Lichtabschirmung	HW --	Wasserdichtheit	HW --	Wasserdichtheit auf flexibler Unterlage	HW --

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen VKF

Bundesgasse 20 Postfach 3001 Bern T +41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch