



VKF Hagelschutz Nr. 31765

Inhaber /-in

Swisspearl Slovenija d.o.o
Anhovo 9
5210 Deskle
Slovenia

Hersteller /-in

Swisspearl Slovenija d.o.o
5210 Deskle
Slovenia

Gruppe 112 - Dach - Faserzementplatten

Produkt Structa

Beschreibung Mittelformatige Wellplatten aus Faserzement.
Stärke 8.0 mm.
Oberfläche beschichtet.
Farben: Anthracite 6650, Coral 1030, Crystal 6326.
Befestigung: geschraubt.
Unterkonstruktion Holzlattung 40 mm * 80 mm, Lattenabstand 410 mm.
Die Anerkennung bezieht sich auf eine Prüfung der Fläche. Allfällige
Randabschlüsse wurden nicht geprüft.

Unterlagen Egli Engineering AG: Prüfbericht '1058' (24. Juni 2021)

VKF Prüfbestimmungen 07 Faserzement, Version 1.04 vom 01.06.2021

Klassifikation Hagelwiderstand Aussehen HW 4*
Beurteilung Hagelwiderstand Funktionalität HW 4*

Bemerkungen * Diese Klassifikation gilt für neue Materialien. Der Hagelwiderstand kann sich
innerhalb weniger Jahre infolge natürlicher Bewitterung vermindern

Gültigkeitsdauer 31.12.2026
Ausstellungsdatum 14.04.2023
Ersetzt Dokument vom 20.08.2021

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen

Martin Jordi

Cornelia Humm

Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit	HW --	Mechanik	HW --
Lichtabschirmung	HW --	Wasserdichtheit	HW 4*

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen VKF

Bundesgasse 20 Postfach 3001 Bern T +41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch