



Protection contre la grêle AEAI n° 31765

Demandeur

Swisspearl Slovenija d.o.o
Anhovo 9
5210 Deskle
Slovenia

Fabricant

Swisspearl Slovenija d.o.o
5210 Deskle
Slovenia

Groupe

112 - Toiture - Panneaux en fibrociment

Produit

Structa

Description

Plaques moyennes ondulées en fibres de ciment.
Épaisseur 8,0 mm.
Surface enduite.
Couleurs : Anthracite 6650, Coral 1030, Crystal 6326.
Fixation : vissées.
Sous-construction lattage bois 40 mm * 80 mm, distance entre les lattes 410 mm.
La reconnaissance porte sur des essais effectués sur la surface. Les éventuelles bordures n'ont pas fait l'objet d'essais.

Documentation

Egli Engineering AG: Rapport d'essais '1058' (24. Juni 2021)

Conditions d'essais AEAI 07 Fibres-Ciment, version 1.04 du 01.06.2021

**Classification
Evaluation**

Résistance à la grêle aspect RG 4*
Résistance à la grêle fonctionnalité RG 4*

Remarques

* Cette classification est valable uniquement pour des produits neufs. La résistance à la grêle peut diminuer sensiblement en quelques années en raison du vieillissement naturel des matériaux.

Durée de validité

31.12.2026

Date d'édition

14.04.2023

Remplace l'attestation du

20.08.2021

Association des établissements cantonaux
d'assurance incendie

Martin Jordi

Cornelia Humm

Le chiffre attribué à la fonctionnalité correspond à la valeur minimale entre les fonctions suivantes:

Translucidité	RG --	Mécanique	RG --
Protection de lumière	RG --	Étanchéité	RG 4*