



VKF Hagelschutz Nr. 31812

Inhaber /-in

Lamilux Heinrich Strunz GmbH
Zehstrasse 2
95111 Rehau
Germany

Hersteller /-in

Lamilux Heinrich Strunz GmbH
95111 Rehau
Germany

Gruppe

113 - Dach - Kunststoffplatten

Produkt

LAMILUXplan Woven Fabric Impact Gelcoat vollflächig aufliegend auf
Polycarbonatstegplatte

Beschreibung

LAMILUXplan Woven Fabric Impact Gelcoat, Stärke = 1.1 mm, Farbe weiss
eingefärbt vollflächig aufliegend auf Polycarbonatstegplatte PC 10mm-4fach, Stärke
= 10 mm, Farbe transparent.
Material Flachplatte = GFUP (Glas Faser ungesättigtem Polyesterharz), Material
Stegplatte = PC (Polycarbonat).
Das Bauteil ist kraftschlüssig in einem Metall-Rahmen eingespannt.
Die Anerkennung gilt für das geprüfte System.

Unterlagen

IBS- Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung Gesellschaft m.b.H.:
Prüfbericht '320061901-2' (21. Juni 2021)

VKF Prüfbestimmungen

11 Kunststoffplatten, Version 1.04 vom 01.07.2015

Klassifikation

Hagelwiderstand Aussehen HW 5*

Beurteilung

Hagelwiderstand Funktionalität HW 5*

Bemerkungen

* Diese Klassifikation gilt für neue Materialien. Der Hagelwiderstand kann sich
innerhalb weniger Jahre infolge natürlicher Bewitterung vermindern

Gültigkeitsdauer

31.12.2026

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Ausstellungsdatum

22.09.2021

Ersetzt Dokument vom

-

Martin Jordi

Eveline Augsburg

Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit	HW 5*	Mechanik	HW --
Lichtabschirmung	HW --	Wasserdichtheit	HW 5*

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen VKF

Bundesgasse 20 Postfach 3001 Bern T +41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch