Classification selon les conditions
d'essais AEAI du répertoire grêle

Protection contre la grêle AEAI n° 31937

Demandeur
3S Swiss Solar Solutions AG
Schorenstrasse 39
3645 Gwatt (Thun)
Schweiz

Fabricant
3S Swiss Solar Solutions AG
3645 Gwatt (Thun)
Schweiz

Groupe 121 - Toiture - modules photovoltaiques

Produit MEGASLATE II BLACK 6DL 190.ST, MEGASLATE II BLACK 6DQ 150.ST, MEGASLATE II BLACK 6DM 140.ST, MEGASLATE II BLACK 6DS 110.ST

Description Modules photovoltaïques sans cadre pour intégration au toit.
Verre solaire trempé, épaisseur = 5,0 mm, fixation des modules par crochets métalliques revêtus.

Documentation SUPSI-DACD: Rapport d'essais '21-042/B-REP1-rev1' (17. November 2021)

Conditions d'essais AEAI 25 Modules Photovoltaiques, version 1.03 du 01.11.2016

Classification	Résistance à la grêle aspect	RG 5
Evaluation	Résistance à la grêle fonctionnalité	RG 5

Remarques

Durée de validité 31.12.2027
Date d'édition 19.05.2022
Remplace l'attestation du 01.01.2022

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Martin Jordi

Eveline Augsburger

Le chiffre attribué à la fonctionnalité correspond à la valeur minimale entre les fonctions suivantes:

Translucidité	RG --	Mécanique	RG 5
Protection de lumière	RG --	Étanchéité	RG --