



VKF Hagelschutz Nr. 31941

Inhaber /-in
Filli Stahl GesmbH
Schrödingerstrasse 5
9020 Klagenfurt
Austria

Hersteller /-in
-

Gruppe 110 - Dach - Dünobleche

Produkt FIGO Amade

Beschreibung Dach- und Fassadenplatte für überlappende Verlegung aus Stahlblech.
Stärke: 0,55 mm, Abmessung: 931 x 358 mm.
Auf Vollschalung oder auf Lattung.
Geprüft wurden folgende Farben und Oberflächen: - Stucco Anthrazit und - Glatt
Staubgrau.
Diese Anerkennung gilt für alle erhältlichen Farben und Oberflächen mit gleicher
Oberflächenbehandlung.

Unterlagen IBS- Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung Gesellschaft m.b.H.:
Prüfbericht '315092210-1' (5. Juli 2017), Gutachterliche Stellungnahme '315092210-
2' (12. Oktober 2021)

VKF Prüfbestimmungen 06 Blech, Version 1.02 vom 01.06.2014; 13 Schindel, Version 1.03 vom 01.06.2014

Klassifikation Hagelwiderstand Aussehen HW 2
Beurteilung Hagelwiderstand Funktionalität HW 5

Bemerkungen

Gültigkeitsdauer 31.12.2027
Ausstellungsdatum 01.01.2022
Ersetzt Dokument vom -

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Martin Jordi

Eveline Augsburg

Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit	HW --	Mechanik	HW --
Lichtabschirmung	HW --	Wasserdichtheit	HW 5

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen VKF

Bundesgasse 20 Postfach 3001 Bern T +41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch