



Protection contre la grêle AEAI n° 32022

Demandeur
Ernst Schweizer AG
Bahnhofplatz 11
8908 Hedingen
Schweiz

Fabricant
-

Groupe 122 - Toiture - Capteurs solaires

Produit FK1-H2, FK1-V2

Description Revêtement en verre solaire mat/mat, épaisseur = 3,2 mm.
Cadre en profilé d'aluminium avec profilé de maintien du verre.
Numéro Solar Keymark : 011-7S085 F

Documentation Institut für Solartechnik SPF: Rapport d'essais 'H352' (20. Dezember 2021)

Conditions d'essais AEAI 19 Capteurs solaires thermiques, version 1.03 du 01.11.2016

Classification Résistance à la grêle fonctionnalité RG 4
Evaluation Résistance à la grêle aspect RG 4

Remarques

Durée de validité 31.12.2027
Date d'édition 02.02.2022
Remplace l'attestation du -

Association des établissements cantonaux
d'assurance incendie

Martin Jordi

Eveline Augsburg

Le chiffre attribué à la fonctionnalité correspond à la valeur minimale entre les fonctions suivantes:

| | | | |
|-----------------------|-------|------------|-------|
| Translucidité | RG -- | Mécanique | RG 4 |
| Protection de lumière | RG -- | Étanchéité | RG -- |