



## VKF Hagelschutz Nr. 32023

**Inhaber /-in**

James Hardie Europe GmbH Schweiz  
Südstrasse 4  
3110 Münsingen  
Schweiz

**Hersteller /-in**

James Hardie Europe GmbH  
40474 Düsseldorf  
Germany

**Gruppe** 131 - Fassade - Faserzementplatten

**Produkt** HARDIE VL PLANK

**Beschreibung**

Faserzementplatte als Nut und Kammschalung als System geprüft.  
Verlegeart horizontal oder vertikal.  
Plattenformat 11 mm \* 3'600 mm \* 214 mm, Fugen satt gestossen oder offen mit einer Fugenbreite von 7 mm.  
Befestigung mit Hardie VL Plank Schraube 4.2 mm \* 40 mm oder Rillennägel Paslode 2.5 mm \* 35 mm, A2, Kopfdurchmesser 7 mm.  
Holzlattung 30 mm \* 60 mm mit EPDM Fugenband, Achsabstand max. 625 mm.  
Die Anerkennung gilt für alle erhältlichen Farben mit matter Oberfläche.  
Das geprüfte System umfasst einen maximalen Kragarm von 10 mm.  
Glaromat Abschlussprofile (Kreuzeckprofil und Leibungsprofil).

**Unterlagen**

Egli Engineering AG: Prüfbericht '1029\_VL\_Plank' (10. Dezember 2021)

**VKF Prüfbestimmungen** 07 Faserzement, Version 1.04 vom 01.06.2021

**Klassifikation**

Hagelwiderstand Funktionalität HW 3\*

**Beurteilung**

Hagelwiderstand Aussehen HW 3\*

**Bemerkungen**

\* Diese Klassifikation gilt für neue Materialien. Der Hagelwiderstand kann sich innerhalb weniger Jahre infolge natürlicher Bewitterung vermindern

**Gültigkeitsdauer**

31.12.2027

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

**Ausstellungsdatum**

16.02.2022

**Ersetzt Dokument vom**

-

Martin Jordi

Eveline Augsburg

Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit	HW --	Mechanik	HW --
Lichtabschirmung	HW --	Wasserdichtheit	HW 3*

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen VKF

Bundesgasse 20 Postfach 3001 Bern T +41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch