Klassifikation gemäss den
VKF-Prüfbestimmungen Hagelregister

VKF Hagelschutz Nr. 32105

Inhaber /-in
Lamilux Heinrich Strunz GmbH
Zehstrasse 2
95111 Rehau
Germany

Hersteller /-in
-

Gruppe	114 - Dach - Lichtkuppeln
Produkt	F100W eckig in TIP Technologie PC
Beschreibung	Zweischalige, quadratische Lichtkuppel fest verschraubt oder öffenbar. Aussenschale Polycarbonat (PC), klar oder opak = 3 mm. Innenschalen Polycarbonat (PC), klar oder opak = 3 mm. Rand mit PVC-Profil abgedeckt. Geprüft auf originalem Aufsatzkranz.
Unterlagen	IBS- Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung Gesellschaft m.b.H.: Prüfbericht '322011102-1' (22. Februar 2022), Prüfbericht '322011102-2,Rev1' (30. April 2024)
VKF Prüfbestimmungen	10 Lichtkuppeln, Version 1.05 vom 01.06.2021

Klassifikation	Hagelwiderstand Funktionalität	HW 3*
Beurteilung	Hagelwiderstand Aussehen	HW 3*

Bemerkungen
* Diese Klassifikation gilt für neue Materialien. Der Hagelwiderstand kann sich innerhalb weniger Jahre infolge natürlicher Bewitterung vermindern

Gültigkeitsdauer	31.12.2027
Ausstellungsdatum	02.08.2024
Ersetzt Dokument vom	14.04.2022

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen

Martin Jordi

Cornelia Humm

Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit	HW 5*	Mechanik	HW 5*
Lichtabschirmung	HW --	Wasserdichtheit	HW 3*