



Protection contre la grêle AEAI n° 32154

Demandeur
E. Pfister & Cie AG
Brüelstrasse 4
8157 Dielsdorf
Schweiz

Fabricant
MN Metall GmbH
23730 Neustadt
Germany

Groupe 128 - Façade - Profilés en tôle

Produit wellTEC SQ-23/23

Description Profilé carré autoportant en aluminium pour pose verticale.
Épaisseur du profil = 1,5 mm.
Pose sur sous-construction en bois 40 mm * 60 mm, distance de la sous-construction max. 400 mm.
Couleur et surface : aluminium naturel, anodisé .
Fixation vissée aux lattes avec des vis de scellement pour construction de façade. La présente reconnaissance ne s'applique pas aux éléments de fixation.
La reconnaissance ne porte pas sur d'éventuelles bordures, à des profilés avec chevauchements ou autres.

Documentation p+f expert ag: Rapport d'essais 'H 123' (25. März 2022)

Conditions d'essais AEAI 06 Tôle, version 1.02 du 01.06.2014

Classification Résistance à la grêle fonctionnalité RG 5
Evaluation Résistance à la grêle aspect RG 3

Remarques

Durée de validité 31.12.2027
Date d'édition 13.05.2022
Remplace l'attestation du -

Association des établissements cantonaux
d'assurance incendie

Martin Jordi

Eveline Augsburgger

Le chiffre attribué à la fonctionnalité correspond à la valeur minimale entre les fonctions suivantes:

Translucidité	RG --	Mécanique	RG --
Protection de lumière	RG --	Étanchéité	RG 5