



VKF Hagelschutz Nr. 32197

Inhaber /-in
ISBA AG
Industriestrasse 15
4222 Zwingen
Schweiz

Hersteller /-in
ISBA AG
4222 Zwingen
Schweiz

Gruppe 114 - Dach - Lichtkuppeln

Produkt Lichtkuppel Typ Polytec, Gruppe II (A > 1.5 m²)

Beschreibung Zwei- oder mehrschalige Lichtkuppel Typ Polytec.
Aussenschale aus Polytec (Polycarbonat), klar oder opak, Stärke = 4,0 mm, Rand nicht überdeckt.
Innenschalen aus Acryl, klar oder opak, Stärke = 4,0 mm.
Kuppel mittels Click-Bügel befestigt (Click-Bügel geprüft).
Geprüft auf Aufsatzkranz (Aufsatzkranz nicht geprüft).
Die Anerkennung gilt für quadratische, rechteckige und rund Formen in allen erhältlichen Grössen > 1.5 m².
Die Anerkennung gilt für öffnbare und fest verschraubte Lichtkuppeln.
Eingeschlossen sind die Versionen mit innenliegender Glasscheibe oder Polycarbonat-Stegplatte.

Unterlagen p+f expert ag: Prüfbericht 'H 113-1' (7. Dezember 2021)

VKF Prüfbestimmungen 10 Lichtkuppeln, Version 1.05 vom 01.06.2021

Klassifikation Hagelwiderstand Funktionalität HW 4*
Beurteilung Hagelwiderstand Aussehen HW 4*

Bemerkungen * Diese Klassifikation gilt für neue Materialien. Der Hagelwiderstand kann sich innerhalb weniger Jahre infolge natürlicher Bewitterung vermindern

Gültigkeitsdauer 31.12.2027
Ausstellungsdatum 16.06.2022
Ersetzt Dokument vom -

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen


Martin Jordi


Eveline Augsburg

Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit	HW 4*	Mechanik	HW 5*
Lichtabschirmung	HW --	Wasserdichtheit	HW 4*

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen VKF

Bundesgasse 20 Postfach 3001 Bern T +41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch