



Protection contre la grêle AEAI n° 32201

Demandeur
ISBA AG
Industriestrasse 15
4222 Zwingen
Schweiz

Fabricant
ISBA AG
4222 Zwingen
Schweiz

Groupe 114 - Toiture – Coupoles d'éclairage

Produit FDFR

Description Fenêtre pour toits plats FDFR transparente.
Forme ronde, diamètre = 100 cm.
Vitrage isolant triple (de l'extérieur à l'intérieur : ESG, verre flotté, VSF)
Épaisseur du vitrage extérieur (ESG) = 6,0 mm.
Vitrage monté de manière fixe sur un cadre vertical, verre incliné à 3°
Cadre non testé.

Documentation p+f expert ag: Rapport d'essais 'H 113-5' (7. April 2022)

Conditions d'essais AEAI 10 Coupoles d'éclairage, version 1.05 du 01.06.2021

Classification Résistance à la grêle fonctionnalité RG 5
Evaluation Résistance à la grêle aspect RG 5

Remarques

Durée de validité 31.12.2027
Date d'édition 16.06.2022
Remplace l'attestation du -

Association des établissements cantonaux
d'assurance incendie

Martin Jordi

Eveline Augsburger

Le chiffre attribué à la fonctionnalité correspond à la valeur minimale entre les fonctions suivantes:

Translucidité	RG --	Mécanique	RG --
Protection de lumière	RG --	Étanchéité	RG 5