



VKF Hagelschutz Nr. 32247

Inhaber /-in
Solarmarkt GmbH
Neumattstrasse 2
5000 Aarau
Schweiz

Hersteller /-in
-

Gruppe 121 - Dach - Photovoltaik Module

Produkt Arres 3.0 Premium L

Beschreibung Photovoltaikmodule Indachsystem mit Rahmen, Zellentypen monokristallin. Abdeckung aus thermisch gehärtetem und profilierstem Glas, Stärke = 4 mm. Rahmen aus Aluminium-Profil 20 mm * 64 mm, schwarz eloxiert, minimale Materialstärke = 1,5 mm. Verbindung der einzelnen Module durch rahmenübergreifendes Klippssystem.

Unterlagen SUPSI-DACD: Prüfbericht '22-024/A-REP1-rev1' (22. Juni 2022)

VKF Prüfbestimmungen 25 Photovoltaik Module, Version 1.03 vom 01.11.2016

Klassifikation Hagelwiderstand Funktionalität HW 5
Beurteilung Hagelwiderstand Aussehen HW 5

Bemerkungen

Gültigkeitsdauer 31.12.2027
Ausstellungsdatum 27.07.2022
Ersetzt Dokument vom -

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Martin Jordi

Eveline Augsburg

Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit	HW --	Mechanik	HW 5
Lichtabschirmung	HW --	Wasserdichtheit	HW --

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen VKF

Bundesgasse 20 Postfach 3001 Bern T +41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch