



## VKF Hagelschutz Nr. 32292

**Inhaber /-in**

Wienerberger Cerami-ka Budowlana Sp.z.o.o  
Plac Konesera 8  
736 Warszawa  
Poland

**Hersteller /-in**

-

**Gruppe**

118 - Dach - Ziegel

**Produkt**

Biberschwanzziegel 12 mm (Wienerberger Kunice, Produktionslinie 1)

**Beschreibung**

Tondachziegel für überlappende Verlegung.  
Größe ca. 180 x 380 mm, Decklänge: ca. 145 — 165 mm,  
Deckbreite: ca. 180 mm.  
Stärke an der kritischen Stelle > 11,7 mm, minimale Stärke > 11,7 mm.  
Die Prüfung wurde ohne Sturmklammern durchgeführt.  
Farbe: Alle erhältlichen Farben mit engobierter Oberfläche.  
Verlegeart: Einfachdeckung und Doppeldeckung.  
Herstellerwerk: Wienerberger Kunice, Produktionslinie 1.

**Unterlagen**

IBS- Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung Gesellschaft m.b.H.:  
Prüfbericht '319020602-1' (11. Juni 2019), Gutachterliche Stellungnahme  
'319020602-3' (28. Juni 2022)

**VKF Prüfbestimmungen**

01 Ziegel und Betondachsteine, Version 1.05 vom 01.02.2021

**Klassifikation**

Hagelwiderstand Funktionalität HW 4

**Beurteilung**

Hagelwiderstand Aussehen HW 4

**Bemerkungen****Gültigkeitsdauer**

31.12.2027

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen

**Ausstellungsdatum**

26.08.2022

**Ersetzt Dokument vom**

-

Martin Jordi

Eveline Augsburg

Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit	HW --	Mechanik	HW --
Lichtabschirmung	HW --	Wasserdichtheit	HW 4