



VKF Hagelschutz Nr. 32470

Inhaber /-in

Lamilux Heinrich Strunz GmbH
Zehstrasse 2
95111 Rehau
Germany

Hersteller /-in

Lamilux Heinrich Strunz GmbH
95111 Rehau
Germany

Gruppe

114 - Dach - Lichtkuppeln

Produkt

Rechteckige Lichtkuppel System F100 in TIP Technologie (GF-UP); Gruppe I und II

Beschreibung

Zweischalige Lichtkuppel aus Glasfaser verstärktem, unges. Polyesterharz GF-UP (Aussenschale).
Aussenschale grünblau-transparent, Stärke = 2 mm.
Innenschale grünblau-transparent, Stärke = 2 mm.
Rand mit PVC-Profil abgedeckt.
Geprüft mit originalelem Aufsatzkranz.
Anerkennung VKF Hagelschutz gilt für alle erhältlichen Grössen, Gruppe I und II

Unterlagen

IBS- Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung Gesellschaft m.b.H.:
Prüfbericht '322111006-1' (14. Dezember 2022)

VKF Prüfbestimmungen

10 Lichtkuppeln, Version 1.05 vom 01.06.2021

Klassifikation

Hagelwiderstand Aussehen HW 2*

Beurteilung

Hagelwiderstand Funktionalität HW 2*

Bemerkungen

* Diese Klassifikation gilt für neue Materialien. Der Hagelwiderstand kann sich innerhalb weniger Jahre infolge natürlicher Bewitterung vermindern

Gültigkeitsdauer

31.12.2028

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Ausstellungsdatum

01.01.2023

Ersetzt Dokument vom

-

Martin Jordi

Eveline Augsburg

Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit	HW 2*	Mechanik	HW 5*
Lichtabschirmung	HW --	Wasserdichtheit	HW 5*

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen VKF

Bundesgasse 20 Postfach 3001 Bern T +41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch