Klassifikation gemäss den
VKF-Prüfbestimmungen Hagelregister

VKF Hagelschutz Nr. 32481

Inhaber /-in
Montana Bausysteme AG
Durisolstrasse 11
5612 Villmergen
Schweiz

Hersteller /-in
Montana Bausysteme AG
5612 Villmergen
Schweiz

Gruppe	128 - Fassade - Blechprofile
Produkt	MFD B 19-8/350
Beschreibung	Montaform Design aus Stahlblech. Mindestdicke nominell mindestens = 1,00 mm. Beschichtung aus Polyester 25 µm. Unterkonstruktion Holzlattung 40 mm * 60 mm, horizontaler Abstand Lattung 700 mm. Verlegerichtung vertikal. Die Anerkennung gilt für die Farbe RAL 7016 (anthrazitgrau) und Glanzgrad matt glänzend. Kragarm wurde nicht geprüft.
Unterlagen	p+f expert ag: Prüfbericht 'H 124-4' (8. November 2022)
VKF Prüfbestimmungen	06 Blech, Version 1.02 vom 01.06.2014

Klassifikation	Hagelwiderstand Funktionalität	HW 5
Beurteilung	Hagelwiderstand Aussehen	HW 3

Bemerkungen -

Gültigkeitsdauer	31.12.2028
Ausstellungsdatum	09.06.2026
Ersetzt Dokument vom	09.06.2026

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen

VKF · AEAI
Elektronisches Siegel
Cachet électronique

Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit	HW --	Mechanik	HW --
Lichtabschirmung	HW --	Wasserdichtheit	HW 5

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen VKF
Bundesgasse 20 Postfach 3001 Bern T +41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch