Classification selon les conditions
d'essais AEAI du répertoire grêle

Protection contre la grêle AEAI n° 32481

Demandeur
Montana Bausysteme AG
Durisolstrasse 11
5612 Villmergen
Suisse

Fabricant
Montana Bausysteme AG
5612 Villmergen
Suisse

Groupe	128 - Façade - Profilés en tôle
Produit	MFD B 19-8/350
Description	MONTAFORM Design en tôle d'acier. Épaisseur nominale minimale = 1 mm. Revêtement en polyester 25 µm. Ossature composée d'un lattis en bois de 40 mm x 60 mm, distance horizontale entre les lattes 700 mm. Pose à la verticale. La reconnaissance est valable pour la couleur RAL 7016 (gris anthracite) avec une surface légèrement brillante. Le cantilever n'a pas été testé.
Documentation	p+f expert ag: Rapport d'essais 'H 124-4' (8. November 2022)
Conditions d'essais AEAI	06 Tôle, version 1.02 du 01.06.2014
Classification	Résistance à la grêle fonctionnalité RG 5
Evaluation	Résistance à la grêle aspect RG 3
Remarques	

Durée de validité	31.12.2028
Date d'édition	09.06.2026
Remplace l'attestation du	09.06.2026

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

VKF · AEAI
Elektronisches Siegel
Cachet électronique

Le chiffre attribué à la fonctionnalité correspond à la valeur minimale entre les fonctions suivantes:

Translucidité	RG --	Mécanique	RG --
Protection de lumière	RG --	Étanchéité	RG 5