



VKF Hagelschutz Nr. 32487

Inhaber /-in

Montana Bausysteme AG
Durisolstrasse 11
5612 Villmergen
Schweiz

Hersteller /-in

Montana Bausysteme AG
5612 Villmergen
Schweiz

Gruppe 128 - Fassade - Blechprofile

Produkt Swiss Panel SP 45/150 AVL

Beschreibung

Trapezprofile aus Stahlblech mit Volllochung.
Mindestdicke nominell mindestens = 1.00 mm.
Beschichtung aus Polyester 25 my.
Unterkonstruktion Holzlattung 40 mm * 60 mm, horizontaler Abstand Lattung 700 mm.
Die Anerkennung gilt für alle erhältlichen Farben und Glanzgrad matt glänzend.
Verlegerichtung vertikal.
Auf Grund der Lochung nur Prüfung der Funktion Aussehen.
Kragarm wurde nicht geprüft.

Unterlagen p+f expert ag: Prüfbericht 'H 124-9' (18. November 2022)

VKF Prüfbestimmungen 06 Blech, Version 1.02 vom 01.06.2014

**Klassifikation
Beurteilung** Hagelwiderstand Aussehen HW 3

Bemerkungen

Gültigkeitsdauer 31.12.2028
Ausstellungsdatum 03.02.2023
Ersetzt Dokument vom -

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen

Martin Jordi

Eveline Augsburg

Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit	HW --	Mechanik	HW --
Lichtabschirmung	HW --	Wasserdichtheit	HW --

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen VKF

Bundesgasse 20 Postfach 3001 Bern T +41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch