



## VKF Hagelschutz Nr. 32488

**Inhaber /-in**

Axitec Energy GmbH & Co. KG  
Otto Lilienthal-Strasse 5  
71034 Böblingen  
Germany

**Hersteller /-in**

Axitec Energy GmbH & Co. KG  
71034 Böblingen  
Germany

**Gruppe** 121 - Dach - Photovoltaik Module

**Produkt** AC-xxxMG/108V; AC-xxxMB/108V

**Beschreibung**

Monokristallines Photovoltaikmodul.  
Doppelglasmodul aus gehärtetem Glas, Stärken = 2 \* 2,0 mm.  
Doppelglasung gelagert in Rahmen aus Aluminium-Profilen eloxiert, Rahmenhöhe = 30 mm, Rahmenstärke an der tragenden Stelle = 1,5 mm.  
Anerkennung gilt für alle Leistungsklassen (xxx steht für die jeweilige Leistung).

**Unterlagen** TÜV Rheinland Solar GmbH: Prüfbericht '300100802.001' (19. Dezember 2022)

**VKF Prüfbestimmungen** 25 Photovoltaik Module, Version 1.03 vom 01.11.2016

**Klassifikation** Hagelwiderstand Funktionalität HW 3  
**Beurteilung** Hagelwiderstand Aussehen HW 3

**Bemerkungen**

**Gültigkeitsdauer** 31.12.2028  
**Ausstellungsdatum** 24.01.2023  
**Ersetzt Dokument vom** -

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Martin Jordi

Eveline Augsburg

Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit	HW --	Mechanik	HW 3
Lichtabschirmung	HW --	Wasserdichtheit	HW --

**Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen VKF**

Bundesgasse 20 Postfach 3001 Bern T +41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch