



Protection contre la grêle AEAI n° 32531

Demandeur
SOLYCO Solar AG
Baseler Strasse 60
12205 Berlin
Germany

Fabricant
-

Groupe 121 - Toiture - modules photovoltaïques

Produit L-TG 120 p.2

Description Module bi-verre biface sans cadre
Épaisseur de chaque verre : 2,5 mm.
Verre trempé exposé aux intempéries.
L'essai à la grêle ne concerne que la partie solaire. Les éventuelles garnitures des bords et la sous-construction n'ont pas été testées.

Documentation SUPSI PVLab: Rapport d'essais '22-090/A-REP1-rev0' (1. Dezember 2022)

Conditions d'essais AEAI 25 Modules Photovoltaïques, version 1.03 du 01.11.2016

Classification Résistance à la grêle fonctionnalité RG 4
Evaluation Résistance à la grêle aspect RG 4

Remarques

Durée de validité 31.12.2028
Date d'édition 09.03.2023
Remplace l'attestation du -

Association des établissements cantonaux
d'assurance incendie

Martin Jordi

Cornelia Humm

Le chiffre attribué à la fonctionnalité correspond à la valeur minimale entre les fonctions suivantes:

Translucidité	RG --	Mécanique	RG 4
Protection de lumière	RG --	Étanchéité	RG --