



VKF Hagelschutz Nr. 32543

Inhaber /-in

Heroal - J. Henkenjohann GmbH & Co. KG
Österwieher Str. 80
33415 Verl
Germany

Hersteller /-in

-

Gruppe 145 - Fassade - Rollladen Systeme

Produkt RS 37

Beschreibung

Rollladenprofil RS 37.
Rollgeformtes Aluminium, Bandstärke = 0,25 mm, Profilbreite = 43 mm.
Profilfüllung aus zwei Komponenten Integralschaum, Dichte 50 – 54 kg/m³.
Endleiste aus stranggepresstem Aluminium mit Gummiabschluss (PVC).
Oberfläche pulverbeschichtet mit Heroal Zweischicht-Dicklack Coil-Coating-Verfahren.
Die Anerkennung gilt für alle erhältlichen Farben.
Die Prüfergebnisse beziehen sich nur auf den Behang.

Unterlagen

IBS- Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung Gesellschaft m.b.H.:
Prüfbericht '320012907-1' (13. Juli 2020), Gutachterliche Stellungnahme '320012907-5' (16. Januar 2023)

VKF Prüfbestimmungen 02 Rollladen, Version 1.03 vom 01.06.2014

Klassifikation Hagelwiderstand Funktionalität HW 4
Beurteilung Hagelwiderstand Aussehen HW 1

Bemerkungen

Gültigkeitsdauer 31.12.2028
Ausstellungsdatum 09.03.2023
Ersetzt Dokument vom -

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Martin Jordi

Cornelia Humm

Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit	HW --	Mechanik	HW 4
Lichtabschirmung	HW 4	Wasserdichtheit	HW --

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen VKF

Bundesgasse 20 Postfach 3001 Bern T +41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch