



Protection contre la grêle AEAI n° 32551

Demandeur
Solarmarkt GmbH
Neumattstrasse 2
5000 Aarau
Schweiz

Fabricant
JA SOLAR
100160 Beijing
China

Groupe 121 - Toiture - modules photovoltaïques

Produit Série JAM54S30, Série JAM54S31

Description Module PV monocristallin à demi-cellules (verre/film).
Épaisseur verre avant = 2,8 mm en verre trempé
Épaisseur cadre en aluminium = 30 mm

Documentation SUPSI PVLab: Rapport d'essais '22-089/A-REP1-rev0' (1. Dezember 2022); Institut für Solartechnik SPF: Rapport d'essais 'H415' (6. November 2023)

Conditions d'essais AEAI 25 Modules Photovoltaïques, version 1.03 du 01.11.2016

Classification Résistance à la grêle fonctionnalité RG 4
Evaluation Résistance à la grêle aspect RG 4

Remarques

Durée de validité 31.12.2028
Date d'édition 27.11.2023
Remplace l'attestation du 09.03.2023

Association des établissements cantonaux
d'assurance incendie

Martin Jordi

Cornelia Humm

Le chiffre attribué à la fonctionnalité correspond à la valeur minimale entre les fonctions suivantes:

Translucidité	RG --	Mécanique	RG 4
Protection de lumière	RG --	Étanchéité	RG --