



Protection contre la grêle AEAI n° 32633

Demandeur

Roofit Solar Energy OÜ
Härgmäe 21
13525 Tallinn
Estonia

Fabricant

Roofit Solar Energy OÜ
13525 Tallinn
Estonia

Groupe 121 - Toiture - modules photovoltaïques

Produit Roofit Module

Description

Module PV sans cadre.

Revêtement avant en verre trempé, épaisseur = 3,2 mm.

Face arrière recouverte d'une fine feuille d'aluminium.

La reconnaissance s'applique à toutes les classes de performance du module.

La reconnaissance est valable uniquement pour la partie photovoltaïque, et non pour la couverture du cadre, le repli de la tôle ou le support.

Documentation

-: Confirmation du fabricant '20230321' (21. März 2023), Confirmation du fabricant '20230321' (21. März 2023)

Conditions d'essais AEAI Décision B Décision concernant l'attribution des éléments solaires examinés selon les normes EN à une classe de résistance à la grêle, version 1.04 du 01.11.2016

**Classification
Evaluation**

Résistance à la grêle fonctionnalité RG 3

Remarques

Durée de validité 31.12.2028

Date d'édition 13.04.2023

Remplace l'attestation du -

Association des établissements cantonaux
d'assurance incendie

Martin Jordi

Cornelia Humm

Le chiffre attribué à la fonctionnalité correspond à la valeur minimale entre les fonctions suivantes:

Translucidité RG -- Mécanique RG --

Protection de lumière RG -- Étanchéité RG --