



VKF Hagelschutz Nr. 32681

Inhaber /-in
Braas Schweiz AG
Warpelstrasse 10
3186 Düringen
Schweiz

Hersteller /-in
Braas Schweiz AG
3186 Düringen
Schweiz

Gruppe 118 - Dach - Ziegel

Produkt Castello

Beschreibung Biberschwanzziegel aus Ton.
Größe: 380 x 180 mm, Decklänge: 290 mm - 330 mm, Deckbreite: 180 mm.
Gemessene Stärke: 16 mm.
Die Anerkennung gilt für die Farbe Naturrot und die gewellte, matte Oberfläche.
Herstellwerk: Penig.

Unterlagen Egli Engineering AG: Prüfbericht '1237_1' (15. März 2023)

VKF Prüfbestimmungen 01 Ziegel und Betondachsteine, Version 1.05 vom 01.02.2021

Klassifikation Hagelwiderstand Aussehen HW 5
Beurteilung Hagelwiderstand Funktionalität HW 5

Bemerkungen

Gültigkeitsdauer 31.12.2028
Ausstellungsdatum 07.07.2023
Ersetzt Dokument vom -

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Martin Jordi

Cornelia Humm

Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit	HW --	Mechanik	HW --
Lichtabschirmung	HW --	Wasserdichtheit	HW 5

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen VKF

Bundesgasse 20 Postfach 3001 Bern T +41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch