



## VKF Hagelschutz Nr. 32682

**Inhaber /-in**  
Braas Schweiz AG  
Warpelstrasse 10  
3186 Düringen  
Schweiz

**Hersteller /-in**  
Braas Schweiz AG  
3186 Düringen  
Schweiz

**Gruppe** 118 - Dach - Ziegel

**Produkt** Topas 13V

**Beschreibung** Ziegel aus Ton.  
Größe: 431 x 262 mm, Decklänge: 320 mm - 360 mm, Deckbreite: 216 mm.  
Gemessene Stärke: 20 mm.  
Die Anerkennung gilt für die Farben Naturrot, Dunkelbraun, Anthrazit  
und Oberfläche matt.  
Herstellwerk: Altheim.

**Unterlagen** Egli Engineering AG: Prüfbericht '1237\_2' (15. März 2023)

**VKF Prüfbestimmungen** 01 Ziegel und Betondachsteine, Version 1.05 vom 01.02.2021

**Klassifikation** Hagelwiderstand Aussehen HW 5  
**Beurteilung** Hagelwiderstand Funktionalität HW 5

### Bemerkungen

**Gültigkeitsdauer** 31.12.2028  
**Ausstellungsdatum** 07.07.2023  
**Ersetzt Dokument vom** -

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Martin Jordi

Cornelia Humm

Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit	HW --	Mechanik	HW --
Lichtabschirmung	HW --	Wasserdichtheit	HW 5

**Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen VKF**

Bundesgasse 20 Postfach 3001 Bern T +41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch