



## Protection contre la grêle AEAI n° 32685

**Demandeur**  
Creaton GmbH  
Dillinger Strasse 60  
86637 Wertingen  
Germany

**Fabricant**  
Creaton GmbH  
86637 Wertingen  
Germany

**Groupe** 118 - Toiture - Tuiles

**Produit** Profil en queue de castor – arrondi – cannelé

**Description** Tuile en terre cuite pour pose par chevauchement.  
Dimensions : 180 x 380 mm, longueur de couverture : 145 mm – 165 mm,  
largeur de couverture : 180 mm.  
Épaisseur mesurée dans la surface : 16 mm.  
L'essai a été réalisé sans crochets de fixation pour tuile. Couleur : rouge nature, brun  
mat engobé. Finition : mate.  
Usine de production : Roggden.

**Documentation** p+f expert ag: Rapport d'essais 'H 139-1' (27. April 2023)

**Conditions d'essais AEAI** 01 Tuiles et tuiles en béton, version 1.05 du 01.02.2021

**Classification** Résistance à la grêle aspect RG 4  
**Evaluation** Résistance à la grêle fonctionnalité RG 4

**Remarques**

**Durée de validité** 31.12.2028  
**Date d'édition** 01.08.2023  
**Remplace l'attestation du** -

Association des établissements cantonaux  
d'assurance incendie

Martin Jordi

Cornelia Humm

Le chiffre attribué à la fonctionnalité correspond à la valeur minimale entre les fonctions suivantes:

Translucidité	RG --	Mécanique	RG --
Protection de lumière	RG --	Étanchéité	RG 4