



Protection contre la grêle AEAI n° 32686

Demandeur
Creaton GmbH
Dillinger Strasse 60
86637 Wertingen
Germany

Fabricant
Creaton GmbH
86637 Wertingen
Germany

Groupe 118 - Toiture - Tuiles

Produit OPTIMA

Description Tuile Reform, tuile en terre cuite pour pose par chevauchement, en rangées.
Dimensions : 262 x 444 mm, longueur de couverture : 350 mm – 380 mm, largeur de couverture : 221 mm – 223 mm
Épaisseur mesurée dans la surface : 10 mm.
L'essai a été réalisé sans crochets de fixation pour tuile.
Couleur : rouge naturel, brun mat, brun foncé, ardoise, anthracite, noir
Finition : mate. Usine de production : Höngeda.

Documentation p+f expert ag: Rapport d'essais 'H 139-2' (27. April 2023)

Conditions d'essais AEAI 01 Tuiles et tuiles en béton, version 1.05 du 01.02.2021

Classification Résistance à la grêle aspect RG 3
Evaluation Résistance à la grêle fonctionnalité RG 3

Remarques

Durée de validité 31.12.2028
Date d'édition 01.08.2023
Remplace l'attestation du -

Association des établissements cantonaux
d'assurance incendie

Martin Jordi

Cornelia Humm

Le chiffre attribué à la fonctionnalité correspond à la valeur minimale entre les fonctions suivantes:

Translucidité	RG --	Mécanique	RG --
Protection de lumière	RG --	Étanchéité	RG 3