



## VKF Hagelschutz Nr. 32809

**Inhaber /-in**

Holcim Solutions and Products EMEA BV  
Ikaroslaan 75  
1930 Zaventem  
Belgium

**Hersteller /-in**

Holcim Solutions and Products EMEA BV  
1930 Zaventem  
Belgium

**Gruppe** 107 - Dach - Dichtungsbahnen (Materialprüfung)

**Produkt** Elevate Rubbergard EPDM

**Beschreibung**

EPDM LSFR Dachbahnen bestehen aus zu 100% vernetztem synthetischem Kautschuk, Ethylen-Propylen-Dien Terpolymer.  
Einlagige Verlegung.  
Befestigung: mechanischen Befestigung, Verklebung oder Lastauflage.  
Dicke = 1,1 mm und 1,5 mm.  
Es wurde nur die Dichtungsbahn ohne Naht und Befestigungen geprüft (keine Systemprüfung).

**Unterlagen**

SKZ - Testing GmbH: Prüfbericht '213192/20-I // 231119' (26. Oktober 2020 und 13. Juli 2023)

**VKF Prüfbestimmungen** A VKF-Beschluss Dichtungsbahnen vom 1.7.2015 (EN 13583)

**Klassifikation  
Beurteilung**

Hagelwiderstand Funktionalität HW 3\*

**Bemerkungen**

\* Diese Klassifikation gilt für neue Materialien. Der Hagelwiderstand kann sich innerhalb weniger Jahre infolge natürlicher Bewitterung vermindern

**Gültigkeitsdauer**

31.12.2028

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

**Ausstellungsdatum**

29.09.2023

**Ersetzt Dokument vom**

-

Martin Jordi

Cornelia Humm

Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit HW --

Mechanik HW --

Wasserdichtheit auf starrer Unterlage HW 3\*

Lichtabschirmung HW --

Wasserdichtheit HW --

Wasserdichtheit auf flexibler Unterlage HW 3\*

**Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen VKF**

Bundesgasse 20 Postfach 3001 Bern T +41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch