



VKF Hagelschutz Nr. 32810

Inhaber /-in

Holcim Solutions and Products EMEA BV
Ikaroslaan 75
1930 Zaventem
Belgium

Hersteller /-in

Holcim Solutions and Products EMEA BV
1930 Zaventem
Belgium

Gruppe 107 - Dach - Dichtungsbahnen (Materialprüfung)

Produkt Elevate Ultraply TPO

Beschreibung Kunststoff Dichtungsbahn aus flexiblen, thermoplastischen Polyolefinen FPO mit integrierter Armierung aus Polyestergewebe.
Befestigung: mechanischen Befestigung, Verklebung oder Lastauflage.
Dicke = 1,5 mm und 1,8 mm.
Es wurde nur die Dichtungsbahn ohne Naht und Befestigungen geprüft (keine Systemprüfung).

Unterlagen SKZ - Testing GmbH: Prüfbericht '213192/20 II' (8. Dezember 2020)

VKF Prüfbestimmungen A VKF-Beschluss Dichtungsbahnen vom 1.7.2015 (EN 13583)

**Klassifikation
Beurteilung** Hagelwiderstand Funktionalität HW 3*

Bemerkungen * Diese Klassifikation gilt für neue Materialien. Der Hagelwiderstand kann sich innerhalb weniger Jahre infolge natürlicher Bewitterung vermindern

Gültigkeitsdauer 31.12.2028
Ausstellungsdatum 29.09.2023
Ersetzt Dokument vom -

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Martin Jordi

Cornelia Humm

Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit	HW --	Mechanik	HW --	Wasserdichtheit auf starrer Unterlage	HW 3*
Lichtabschirmung	HW --	Wasserdichtheit	HW --	Wasserdichtheit auf flexibler Unterlage	HW 3*

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen VKF

Bundesgasse 20 Postfach 3001 Bern T +41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch