



## VKF Hagelschutz Nr. 32834

**Inhaber /-in**

Jacobi Tonwerke GmbH  
Osteroder Strasse 2  
37434 Bilshausen  
Germany

**Hersteller /-in**

-

**Gruppe**

118 - Dach - Ziegel

**Produkt**

W6v

**Beschreibung**

Flachdachpfanne für überlappende Verlegung.  
Grösse: 275 mm x 440 mm, Decklänge: 333 mm bis 362 mm, Deckbreite: 217 mm.  
Die Prüfung wurde mit und ohne Sturmklammern durchgeführt.  
Gilt für alle Farben auf naturrotem Dachziegel.  
Herstellerwerk: Bilshausen.

**Unterlagen**

IBS- Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung Gesellschaft m.b.H.:  
Prüfbericht '320020510-5' (19. Mai 2023)

**VKF Prüfbestimmungen**

01 Ziegel und Betondachsteine, Version 1.04 vom 01.10.2015

**Klassifikation**

Hagelwiderstand Funktionalität HW 4

**Beurteilung**

Hagelwiderstand Aussehen HW 4

**Bemerkungen****Gültigkeitsdauer**

31.12.2028

**Ausstellungsdatum**

27.10.2023

**Ersetzt Dokument vom**

-

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Martin Jordi

Cornelia Humm

Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit	HW --	Mechanik	HW --
Lichtabschirmung	HW --	Wasserdichtheit	HW 4

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen VKF

Bundesgasse 20 Postfach 3001 Bern T +41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch