



Protection contre la grêle AEAI n° 32834

Demandeur

Jacobi Tonwerke GmbH
Osteroder Strasse 2
37434 Bilshausen
Germany

Fabricant

-

Groupe

118 - Toiture - Tuiles

Produit

W6v

Description

Tuile en terre cuite plate pour pose par chevauchement.
Dimensions : 275 mm x 440 mm, longueur de couverture : 333 mm bis 362 mm,
largeur de couverture : 217 mm.
L'essai a été réalisé avec et sans crochets de fixation pour tuile.
La reconnaissance s'applique pour toutes les couleurs sur les tuiles rouge naturel.
Usine de production : Bilshausen.

Documentation

IBS- Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung Gesellschaft m.b.H.:
Rapport d'essais '320020510-5' (19. Mai 2023)

Conditions d'essais AEAI 01 Tuiles et tuiles en béton, version 1.04 du 01.10.2015

Classification

Résistance à la grêle fonctionnalité RG 4

Evaluation

Résistance à la grêle aspect RG 4

Remarques**Durée de validité**

31.12.2028

Date d'édition

27.10.2023

Remplace l'attestation du -

Association des établissements cantonaux
d'assurance incendie

Martin Jordi

Cornelia Humm

Le chiffre attribué à la fonctionnalité correspond à la valeur minimale entre les fonctions suivantes:

Translucidité	RG --	Mécanique	RG --
Protection de lumière	RG --	Étanchéité	RG 4