



## Protection contre la grêle AEAI n° 32836

**Demandeur**

Swisspearl Schweiz AG  
Eternitsrasse 3  
8867 8867 Niederurnen  
Schweiz

**Fabricant**

Swisspearl Schweiz AG  
8867 8867 Niederurnen  
Schweiz

**Groupe**

131 - Façade - Panneaux en fibrociment

**Produit**

Swisspearl Largo

**Description**

Plaques en fibres-ciment de grand format (système de façades).  
Format 12 mm \* 501 mm \* 501 mm, dimensions des éléments 1'010 mm \* 1'010 mm.  
Joints verticaux et horizontaux doublés d'une épaisseur de 8 mm.  
Couleurs : Blanc, gris naturel, anthracite.  
Fixation avec des vis à bois acier A2.  
Ossature en résineux, entraxe max. 500 mm.  
La reconnaissance se réfère à des essais effectués sur la surface. Les éventuelles bordures n'ont pas fait l'objet d'essais.  
La reconnaissance est valable pour toutes les tailles d'éléments disponibles.

**Documentation**

Egli Engineering AG: Rapport d'essais '1180.01' (19. Juni 2023)

**Conditions d'essais AEAI** AEAI 07 « Panneaux en fibrociment » du 01.06.2014, version 1.03

**Classification  
Evaluation**

Résistance à la grêle fonctionnalité RG 5\*  
Résistance à la grêle aspect RG 5\*

**Remarques**

\* Cette classification est valable uniquement pour des produits neufs. La résistance à la grêle peut diminuer sensiblement en quelques années en raison du vieillissement naturel des matériaux.

**Durée de validité  
Date d'édition  
Remplace l'attestation du -**

31.12.2028  
27.10.2023

Association des établissements cantonaux  
d'assurance incendie

Martin Jordi

Cornelia Humm

Le chiffre attribué à la fonctionnalité correspond à la valeur minimale entre les fonctions suivantes:

Translucidité	RG --	Mécanique	RG --
Protection de lumière	RG --	Étanchéité	RG 5*