



VKF Hagelschutz Nr. 32848

Inhaber /-in

Lamilux Heinrich Strunz GmbH
Zehstrasse 2
95111 Rehau
Germany

Hersteller /-in

-

Gruppe

115 - Dach - Lichtband

Produkt

Lichtband-Rahmenkonstruktion für LAMILUX Lichtband S

Beschreibung

Lichtband-Rahmenkonstruktion für LAMILUX Lichtband S.
Rahmen aus Aluminium-Strangpressprofil, Stärke = 1,88 mm, Oberfläche Aluminium natur.
Deckleiste aus Aluminium, Stärke = 1,2 mm, Oberfläche Aluminium natur.
First-Abdeckprofil aus PVC, 2,2 mm, Oberfläche weiss-grau.
Beispielhafte Verglasung aus PC-Stegplatten, Stärke = 32 mm, mit EPDM-Streifen eingeklemmt. (nicht geprüft).

Unterlagen

IBS- Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung Gesellschaft m.b.H.:
Prüfbericht '323040304-1' (18. Juli 2023)

VKF Prüfbestimmungen

11 Kunststoffplatten, Version 1.04 vom 01.07.2015; 24 Lichtbänder, Version 1.03 vom 01.07.2018

Klassifikation

Hagelwiderstand Funktionalität HW 3*

Beurteilung

Hagelwiderstand Aussehen HW 2*

Bemerkungen

* Diese Klassifikation gilt für neue Materialien. Der Hagelwiderstand kann sich innerhalb weniger Jahre infolge natürlicher Bewitterung vermindern (gilt für First-Abdeckprofil).

Gültigkeitsdauer

31.12.2028

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen

Ausstellungsdatum

30.11.2023

Ersetzt Dokument vom

-

Martin Jordi

Cornelia Humm

Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit	HW --	Mechanik	HW --
Lichtabschirmung	HW --	Wasserdichtheit	HW 3*

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen VKF

Bundesgasse 20 Postfach 3001 Bern T +41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch