



VKF Hagelschutz Nr. 32886

Inhaber /-in
PAROC GmbH
Heidenkampsweg 51
20097 Hamburg
Germany

Hersteller /-in
-

Gruppe 151 - Andere - Diverses

Produkt PAROC Wärmedämmmaterial und Zubehör für die Dämmung von Rohrleitungen

Beschreibung PAROC Pro Section 140 Clad T - (Wärmedämmung von Rohrleitungen, vorkonfektioniert mit einer für den Außenbereich anwendbaren Oberflächenbeschichtung.
PAROC Pro Combi Clad T - Wärmedämmung von Rohrleitungen, vorkonfektioniert mit einer für den Außenbereich anwendbaren Oberflächenbeschichtung.
PAROC Pro Slab 660 Clad - Wärmedämmung von rechteckigen Kanalsystemen, vorkonfektioniert mit einer für den Außenbereich anwendbaren Oberflächenbeschichtung.
PAROC Pro Lamella Mat Clad - Wärmedämmung von Rohrleitungen und Kanalsystemen, vorkonfektioniert mit einer für den Außenbereich anwendbaren Oberflächenbeschichtung.
Befestigungszubehör - Schweißpins, Fire Springs - Spiralschrauben

Unterlagen IBS- Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung Gesellschaft m.b.H.: Prüfbericht '323052305-1' (26. September 2023)

VKF Prüfbestimmungen 09 Dichtungsbahnen, Version 1.04 vom 01.04.2020

Klassifikation Hagelwiderstand Funktionalität HW 3
Beurteilung

Bemerkungen

Gültigkeitsdauer 31.12.2029
Ausstellungsdatum 01.01.2024
Ersetzt Dokument vom -

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen

Martin Jordi

Cornelia Humm

Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit	HW --	Mechanik	HW --
Lichtabschirmung	HW --	Wasserdichtheit	HW 3

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen VKF

Bundesgasse 20 Postfach 3001 Bern T +41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch