



VKF Hagelschutz Nr. 32942

Inhaber /-in

Sabic Innovative Plastics BV
Plasticslaan 1
4612 PX Bergen op Zoom
Netherlands

Hersteller /-in

Sabic Innovative Plastics BV
4612 PX Bergen op Zoom
Netherlands

Gruppe 133 - Fassade - Kunststoffplatten

Produkt LEXAN THERMOCLEAR LT2UV205X32

Beschreibung

Hohlkammerplatte aus Polycarbonat (5X structure sheet).
Format der geprüften Platte = 800 mm * 1010 mm.
Stärke der geprüften Platte = 20 mm.
Geprüfte Platte in Aluminium Rahmen gelagert.
Anerkennung gilt für alle Farben, Oberflächen und Glanzgrade.

Unterlagen

Institut für Solartechnik SPF: Prüfbericht 'H356' (3. März 2022)

VKF Prüfbestimmungen 11 Kunststoffplatten, Version 1.04 vom 01.07.2015

Klassifikation

Hagelwiderstand Funktionalität HW 2*

Beurteilung

Hagelwiderstand Aussehen HW 2*

Bemerkungen

* Diese Klassifikation gilt für neue Materialien. Der Hagelwiderstand kann sich innerhalb weniger Jahre infolge natürlicher Bewitterung vermindern.

Gültigkeitsdauer

31.12.2029

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Ausstellungsdatum

01.02.2024

Ersetzt Dokument vom

-

Martin Jordi

Cornelia Humm

Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit	HW 2*	Mechanik	HW --
Lichtabschirmung	HW --	Wasserdichtheit	HW 4*

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen VKF

Bundesgasse 20 Postfach 3001 Bern T +41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch