Klassifikation gemäss den
VKF-Prüfbestimmungen Hagelregister

VKF Hagelschutz Nr. 33026

Inhaber /-in
Geberit International AG
Schachenstrasse 77
8645 Jona
Schweiz

Hersteller /-in
Geberit AG
2342 Ruše
Slovenia

Gruppe 151 - Andere - Diverses

Produkt Energierückhalte-Ventil ERV

Beschreibung Energierückhalte-Ventil für Dach- und Fassadenentlüftung aus Polypropylen-Copolymer PP-C.
Aussendurchmesser = 110 mm.
Höhe Haube = 250 mm.
Farbe = schwarz.

Unterlagen FPC Flüeler Polymer Consulting: Prüfbericht '453-18/1' (26. April 2018)

VKF Prüfbestimmungen 11 VKF Kunststoffplatten Version 1.04 vom 1. 7. 2015

Klassifikation	Hagelwiderstand Funktionalität	HW 4*
Beurteilung	Hagelwiderstand Aussehen	HW 4*

Bemerkungen * Diese Klassifikation gilt für neue Materialien. Der Hagelwiderstand kann sich innerhalb weniger Jahre infolge natürlicher Bewitterung vermindern

Gültigkeitsdauer 31.12.2029
Ausstellungsdatum 01.01.2024
Ersetzt Dokument vom 12.06.2018

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen

Martin Jordi

Cornelia Humm

Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit	HW --	Mechanik	HW 4*
Lichtabschirmung	HW --	Wasserdichtheit	HW 4*

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen VKF
Bundesgasse 20 Postfach 3001 Bern T +41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch