



Protection contre la grêle AEAI n° 33026

Demandeur

Geberit International AG
Schachenstrasse 77
8645 Jona
Schweiz

Fabricant

Geberit AG
2342 Ruše
Slovenia

Groupe

151 - Autre - Diverse

Produit

Clapet de retenue d'énergie ERV

Description

Clapet de retenue d'énergie pour la ventilation des toits et des façades,
en polypropylène-copolymère PP-C.
Diamètre extérieur = 110 mm.
Hauteur du capot = 250 mm.
Couleur = noir.

Documentation

FPC Flüeler Polymer Consulting: Rapport d'essais '453-18/1' (26. April 2018)

Conditions d'essais AEAI

Prüfbestimmung Französisch AEAI 11 « Plaques en matière plastique » du 01.07.
2015, version 1.04

**Classification
Evaluation**

Résistance à la grêle fonctionnalité RG 4*
Résistance à la grêle aspect RG 4*

Remarques

* Cette classification est valable uniquement pour des produits neufs. La résistance à la grêle peut diminuer sensiblement en quelques années en raison du vieillissement naturel des matériaux.

Durée de validité

31.12.2029

Date d'édition

01.01.2024

Remplace l'attestation du

12.06.2018

Association des établissements cantonaux
d'assurance incendie

Martin Jordi

Cornelia Humm

Le chiffre attribué à la fonctionnalité correspond à la valeur minimale entre les fonctions suivantes:

Translucidité	RG --	Mécanique	RG 4*
Protection de lumière	RG --	Étanchéité	RG 4*