



VKF Hagelschutz Nr. 33112

Inhaber /-in
AGZ Ziegeleien AG
Ziegelei
6142 Gettnau
Schweiz

Hersteller /-in
-

Gruppe 118 - Dach - Ziegel

Produkt BR Biberschwanzziegel rund, BS Biberschwanzziegel spitz

Beschreibung Gettnauer Tondachziegel Biberschwanz rund und spitz für Einfach- und Doppeldeckung.
Grösse: ca. 170 mm x 380 mm, Mittlere Deckmasse Länge = 150 mm, Breite = ca. 170 mm.
Stärke in der Fläche > 15,3 mm (gemessen).
Farben: Braun 04 2023 (spitz), Anthrazit 45 2022 (rund).
Herstellerwerk: Gettnau.

Unterlagen p+f expert ag: Prüfbericht 'H 157-3' (27. März 2024)

VKF Prüfbestimmungen 01 Ziegel und Betondachsteine, Version 1.05 vom 01.02.2021

Klassifikation Hagelwiderstand Funktionalität HW 4
Beurteilung Hagelwiderstand Aussehen HW 4

Bemerkungen

Gültigkeitsdauer 31.12.2029
Ausstellungsdatum 26.05.2024
Ersetzt Dokument vom -

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Martin Jordi

Cornelia Humm

Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit	HW --	Mechanik	HW --
Lichtabschirmung	HW --	Wasserdichtheit	HW 4

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen VKF

Bundesgasse 20 Postfach 3001 Bern T +41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch