Klassifikation gemäss den
VKF-Prüfbestimmungen Hagelregister

VKF Hagelschutz Nr. 33119

Inhaber /-in
Hengdian Group DMEGC Magnetics CO., LTD
Hengdian Industrial Zone, No. 42, Wansheng Street
322118 Dongyang
China

Hersteller /-in
Hengdian Group DMEGC Magnetics CO., LTD
322118 Dongyang
China

Gruppe	121 - Dach - Photovoltaik Module
Produkt	DMxxxM10RT-54HBB/HBW/HSW DMxxxM10RT-54HBB-V/HBW-V/HSW-V
Beschreibung	DMEGC Solar PV-Modul, Zelltechnologie monokristallin. Temperiertes Glas, Stärke = 3,2 mm. Rahmen Aluminium, Rahmenhöhe = 30 mm. Anerkennung gilt für alle Leistungsklassen. Die Hagelprüfung bezieht sich auf den solaren Teil und den Rahmen. xxx steht für die verschiedenen Leistungsklassen des Moduls.
Unterlagen	SUPSI PVLab: Prüfbericht '23-153/B-REP1-rev0' (30. Januar 2024)
VKF Prüfbestimmungen	25 Photovoltaik Module, Version 1.03 vom 01.11.2016

Klassifikation	Hagelwiderstand Funktionalität	HW 4
Beurteilung	Hagelwiderstand Aussehen	HW 4

Bemerkungen

Gültigkeitsdauer	31.12.2029
Ausstellungsdatum	04.01.2025
Ersetzt Dokument vom	26.05.2024

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen

Martin Jordi

Cornelia Humm

Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit	HW --	Mechanik	HW 4
Lichtabschirmung	HW --	Wasserdichtheit	HW --

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen VKF
Bundesgasse 20 Postfach 3001 Bern T +41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch