



Protection contre la grêle AEAI n° 33138

Demandeur

JA Solar GmbH
Lyonel-Feininger Strasse 28
80807 München
Germany

Fabricant

-

Groupe

121 - Toiture - modules photovoltaïques

Produit

JAM72S30-LR

Description

Module photovoltaïque.
Couvercle en verre trempé, épaisseur > 3,2 mm, dans un cadre en alu.
L'homologation de la résistance à la grêle concerne uniquement la partie solaire,
mais pas la couverture ni le support.

Documentation

Institut für Solartechnik SPF: Rapport d'essais 'H449' (12. März 2024)

Conditions d'essais AEAI

Décision B Décision concernant l'attribution des éléments solaires examinés selon
les normes EN à une classe de résistance à la grêle, version 1.05 du 01.5.2024

**Classification
Evaluation**

Résistance à la grêle fonctionnalité RG 3

Remarques**Durée de validité**

31.12.2029

Date d'édition

02.05.2024

Remplace l'attestation du -

Association des établissements cantonaux
d'assurance incendie

Martin Jordi

Cornelia Humm

Le chiffre attribué à la fonctionnalité correspond à la valeur minimale entre les fonctions suivantes:

Translucidité	RG --	Mécanique	RG --
Protection de lumière	RG --	Étanchéité	RG --