



VKF Hagelschutz Nr. 33185

Inhaber /-in
DAW Schweiz AG
Gewerbstrasse 6
8606 Nänikon
Schweiz

Hersteller /-in
-

Gruppe 134 - Fassade - Putz auf Aussenwärmedämmung

Produkt Capatect System Comfort Carbon

Beschreibung Deckputz (Oberputz): Capatect AmphiSilan Fassadenputz, Stärke = 2,0 mm (Herstellerangabe).
Bewehrung: Capatect Gewebe 650.
Grundputz (Unterputz): Capatect X-Tra 300, Stärke = 8,0 mm (Herstellerangabe).
Gesamtputzstärke gemessen: zwischen 15,5 mm (Kante) und 11,8 mm (Fläche).
Eckschutz: Umlaufende WDVS Gewebewinkel Standard,
Dämmstoff: Mineralwolle Capatect MW-Fassadendämmplatte LIGHT 145, Stärke = 100 mm, mechanisch befestigt mit Capatect Universaldübel 053.

Unterlagen IBS- Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung Gesellschaft m.b.H.:
Prüfbericht '323052309-4' (26. September 2023)

VKF Prüfbestimmungen 08 Putz auf Aussendämmung, Version 1.05 vom 01.09.2020

Klassifikation Hagelwiderstand Funktionalität HW 4*
Beurteilung Hagelwiderstand Aussehen HW 4*

Bemerkungen * Diese Klassifikation gilt für neue Materialien. Der Hagelwiderstand kann sich innerhalb weniger Jahre infolge natürlicher Bewitterung vermindern

Gültigkeitsdauer 31.12.2029
Ausstellungsdatum 01.08.2024
Ersetzt Dokument vom -

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Martin Jordi

Cornelia Humm

Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit	HW --	Mechanik	HW --
Lichtabschirmung	HW --	Wasserdichtheit	HW 4*

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen VKF

Bundesgasse 20 Postfach 3001 Bern T +41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch