



Protection contre la grêle AEAI n° 33307

Demandeur

Lottmann Fensterbänke GmbH
Eisenstrasse 9
4462 Reichraming
Austria

Fabricant

-

Groupe

149 - Façade - Pierre naturelle, clinker et grès cérame

Produit

Helopal classic

Description

Marbre coulé pour tablettes de fenêtre, couvertines et bande de soubassement.
Composition du matériau : 80 % de poudre de marbre, 20 % de résine polyester,
pigments.
Épaisseur = 19 mm.
Couleurs et finitions : 10, 510M, 18, 18M, 91, 44, 35M, 95M, 595M.

Documentation

IBS- Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung Gesellschaft m.b.H.:
Rapport d'essais '323070302-1' (9. April 2024)

Conditions d'essais AEAI

15 Volets de fenêtres et de portes, version 1.03 du 01.06.2014; 18 Façades en
pierre, version 1.03 du 01.06.2014

**Classification
Evaluation**

Résistance à la grêle fonctionnalité RG 5*
Résistance à la grêle aspect RG 5*

Remarques

* Cette classification est valable uniquement pour des produits neufs. La résistance à
la grêle peut diminuer sensiblement en quelques années en raison du vieillissement
naturel des matériaux.

Durée de validité

31.12.2029

Date d'édition

20.09.2024

Remplace l'attestation du -

Association des établissements cantonaux
d'assurance incendie

Martin Jordi

Cornelia Humm

Le chiffre attribué à la fonctionnalité correspond à la valeur minimale entre les fonctions suivantes:

Translucidité	RG --	Mécanique	RG --
Protection de lumière	RG --	Étanchéité	RG 5*